



- Legenda:
- ■ ■ Limite do Plano de Pormenor (37,4ha)
 - Linhas de drenagem natural
 - - - Linha de drenagem natural (regularizada)
 - EDIFICABILIDADE
 - X Limite e identificação das parcelas
 - - - Polígono máximo de implantação
 - Acesso às parcelas

INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS EXISTENTES

- LINHA AÉREA DE MT (30KV)
- △ POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (30kV)
- REDE SUBTERRÂNEA OU AÉREA DE BT
- ⊖ APOIO BT
- ⊖✕ APOIO BT COM IP

NOTA: TODAS AS INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS EXISTENTES, AÉREAS EM POSTES, DENTRO DO POLÍGONO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR, DEVERÃO SER DESATIVADAS. A ALIMENTAÇÃO EM BT A TODOS OS LOTES E EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER ASSEGURADA PELA NOVA REDE A CONSTRUIR.

INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS PROPOSTAS

- ▲ Posto de Transformação e Distribuição (PTD) ou Posto de Seccionamento e transformação(PST) ou Posto de Seccionamento
- Rede MT enterrada proposta

 TERRIORD		Código		
		TR21		
Cliente		Projeto		
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR DA BEIRA		Plano de Pormenor do Espaço de Atividades Económicas de Moreira		
Base cartográfica		Título		
Entidade Proprietária: Município de Aguiar da Beira, Entidade Produtora: InfoPortugal – Sistemas de Informação e Cartografia, S.A., Data do levantamento: 2022, Sistema de Referência: ETRS89/UTM, Fuso: 27N, Classificação: CBRN, Projeção cartográfica: Transverso de Mercator, Datum: Cascais 1958 (EPSG: 3146), Homologação pela DGT: Processo nº 1/2008, de 10/06/2012. Escala geográfica planimétrica: erro médio quadrático <0,36 m, Escala temática: erro inferior a 5 %.		Planta das Infraestruturas Propostas: Eletricidade		
Escala gráfica	Escala	Data	Fase	Desenho
	1/2 000	Março 2026	Proposta de Plano	II-04